

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область)

Автономная некоммерческая организация
«Центр социальной помощи «Шаг вперед»
Югорский тракт, 1, кв. 204, г. Сургут, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, 628415

Телефон/Факс: 8 (3462) 97-48-62

E-mail: em.nat.me@mail.ru

« 30 » _____ 03 _____ 2022 г.

№ _____ 30 _____

Заместителю Прокурора города

О.В. Гулик

Уважаемая Оксана Владимировна!

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Шаг вперед» направляет в Ваш адрес информацию об устранении нарушений закона в сфере антитеррористической защищенности объектов социальной защиты населения по Представлению Прокуратуры г.Сургута от 27.02.2023 №07-03-2023/Прдп50-23-20710104.

Для устранения нарушений действующего законодательства, приняты срочные меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства. В соответствии с планом по устранению нарушений, выполнен ряд мероприятий (прилагается).

Руководитель
АНО «ЦСП «Шаг вперед»



Н.М. Прокошева

План устранения выявленных нарушений законодательства
в соответствии с Представлением от 27.02.2023 №07-03-2023/Прдп50-23-20710104

№п/п	Нарушение законодательства	Мероприятие по устранению	Отметка об исполнении
1	<p>Паспорт безопасности объекта разработан и утвержден 31.08.2019. На основании договора аренды от 26.07.2022 №2 здание по вышеуказанному адресу передано в пользование АНО «Центр социального обслуживания «Шаг вперед».</p> <p>Вместе с тем, в нарушение п.35 Постановления №410 паспорт безопасности не актуализирован в связи со сменой организации и руководителя.</p>	<p>В соответствии с договором аренды имущества № 1 от 12.10.2020 г., договором аренды имущества № 2 от 26.07.2022 - арендодателю в бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» направлено письмо от 01.03.2023 исх.№18 о необходимости актуализации паспорта безопасности.</p>	<p>1. 01.03.2023 Письмо БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации» принято, вх. №15/16-вх-135 от 01.03.2023.</p> <p>2. Арендодателем БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации» издан приказ по учреждению № 33-АХД от 09.02.2023 «О хранении и порядке обращения с паспортом безопасности». В соответствии с приказом в АНО ЦСП «Шаг вперед» 10.02.2023 передан не актуализированный паспорт безопасности.</p> <p>3. В связи с передачей паспорта безопасности, приобретен сейф для хранения. Паспорт безопасности арендодателя БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации», утвержденный 31.08.2019 находится в настоящее время на хранении в сейфе руководителя АНО ЦСП «Шаг вперед».</p>

<p>По состоянию на 09.02.2023 (день проверки Прокуратуры) данное мероприятие арендодателем не было выполнено, в том числе паспорт безопасности не был передан.</p>	
<p>В дополнение. Ранее, направлен запрос от 08.02.2021 №10 в Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», имеется исчерпывающий ответ от <u>17.02.2021 №64511/12-20 о нецелесообразности разработки нового паспорта безопасности в АНО ЦСП «Шаг вперед», так как арендодателю - Бу «Сургутский районный центр социальной адаптации» необходимо выполнить процедуру актуализации паспорта безопасности, внося в соответствующие разделы информацию об арендаторе.</u></p>	
<p>действующий</p>	<p>Издан приказ №2 от 03.03.2023 «О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта»</p>
<p>действующий</p>	<p>Издан приказ №3 от 03.03.2023 «О назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности»</p>
<p>действующий</p>	<p>04.03.2023 руководителем АНО ЦСП «Шаг вперед» утвержден план проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), пр получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.</p>

	<p>Издан приказ №4 от 04.03.2023 «Об утверждении инструкции о порядке обращений со служебной информацией ограниченного распространения и назначения лица, допущенного к работе со служебной информацией ограниченного распространения»</p> <p>Издан приказ №5 от 04.03.2023 «Об утверждении списка автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию АНО ЦСП «Шаг вперед» и назначении ответственного за пропуск автотранспорта»</p> <p>04.03.2023 утвержден План проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо его совершении.</p>	<p>действующий</p> <p>действующий</p> <p>действующий</p>
<p>2</p> <p>В нарушение пп. «з» п.16 Постановления №410 руководством учреждения не обеспечено взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации.</p> <p>В нарушение п.15 Постановления №410 руководством учреждения не разработан план мероприятий по антитеррористической защищенности объекта.</p>	<p>Для возможности разработки нового паспорта безопасности на <u>арендуемом объекте</u> по адресу: г.Сургут, ул.Пионерная, д.2, направлено письмо в Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», исх. №18 от 03.03.2023.</p> <p>В Аппарат антитеррористической комиссии по г.Сургуту направлен запрос исх.№22 от 14.03.2023 об актуализации паспорта безопасности объекта.</p>	<p>Получен ответ исх.№18 от 03.03.2023 о направлении сведений о сотруднике для включения его в состав комиссии по обследованию подведомственного объекта.</p> <p>13.03.2023 сотрудник Росгвардии Жарников Александр Николаевич посетил объект, проконсультировал и дал разъяснения по плану дальнейших действий в вопросе разработки паспорта безопасности и его хранения.</p> <p>Получен ответ из Управления по вопросам общественной безопасности Администрации г.Сургута, исх.№22 от 14.03.2023 о назначении ответственного сотрудника за участие в работе</p>

		комиссии по обследованию объекта. На согласовании, ответственный сотрудник за участие в работе комиссии по обследованию объекта, пока не назначен.
	В РУФСБ России по Тюменской области направлен запрос о направлении представителя для актуализации паспорта безопасности объекта исх.№23 от 14.03.2023 В ОНДиПР по г.Сургуту ундИпр Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре направлен запрос о направлении представителя для актуализации паспорта безопасности объекта исх.№24 от 14.03.2023 В Службу по ХМАО РУФСБ России по Тюменской области направлен План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами внутренних дел Российской Федерации, исх.№26 от 21.03.2023. В УМВД России по г.Сургуту направлен на согласование План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, исх.№27 от 21.03.2023. Подготовлен акт АНО ЦСП «Шаг вперед» о создании комиссии по обследованию и категорированию объекта. Заключен договор от 21.03.2023 на обучение по использованию документов служебного пользования с ООО «НПФ «СтройЭнергоМонтажСервис»	На согласовании, ответственный сотрудник за участие в работе комиссии по обследованию объекта, пока не назначен. 30.03.2023 направлен и находится на согласовании для утверждения. План утвержден начальником УМВД России по г.Сургуту Полковник полиции А.П. Глушенко. Состав и дата проведения комиссии на стадии согласования Руководитель в процессе дистанционного обучения
3	В ходе проверки установлено, что меры, направленные на профилактику и предупреждение совершения правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера, руководством учреждения должным образом не	В АНО ЦСП «Шаг вперед» имеются разработанные и утвержденные инструкции, направленные на профилактику преступлений и правонарушений экстремистского и террористического характера: ИЧС 03-16 от 01.10.2020 «Инструкция по

осуществляются.

недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистского и террористического характера.

действиям при захвате заложников»; ИЧС 04-20 от 01.10.2020 «Инструкция по эвакуации из помещений объекта при ЧС, вызванной терактом и меры безопасности в толпе при возникновении массовых беспорядков»; ИЧС 09-20 от 01.10.2020 «Инструкция при обнаружении предметов похожих на взрывное устройство»; ИЧС 10-20 от 01.10.2020 «Инструкция по действиям и меры безопасности при возникновении стрельбы»; ИЧС 08-20 от 01.10.2020 «Инструкция по действиям при угрозе или осуществлении террористического акта»; ИЧС 03-20 от 01.10.2020 «Инструкция при поступлении угрозы террористического акта в письменном и электронном виде».

Данные инструкции систематически проводятся с сотрудниками, которые в свою очередь ежедневно проводят инструкции с получателями социальных услуг. Отметка о проведении имеется в специальном журнале проведения инструктажей (заведен с 01.10.2020).

С целью устранения нарушения законодательства дополнительно разработан план мероприятий по антитеррористической защищенности в АНО ЦСП «Шаг вперед» на период 2023-2024 гг., утвержден от 01.03.2023; В план мероприятий по антитеррористической защищенности добавлен пункт о проведении

			<p>инструктажей с получателями социальных услуг и обязательной фиксацией под роспись в специальном журнале проведения инструктажей с получателями социальных услуг (ежедневно).</p>
4	<p>В нарушение п. 10 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.</p>	<p>Договора на комплексное обслуживание объекта, обслуживание пожарной сигнализации и видеонаблюдение объекта, который находится в аренде у АНО ЦСП «Шаг вперед», заключены непосредственно арендодателем БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации». А именно со следующими поставщиками: - ООО «ЗАПСИБСНАБКОМПЛЕКТ» (оказание услуг по комплексному обслуживанию внутренних и наружных инженерных сетей); - ООО «Технолайн» (оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы охранно-пожарной сигнализации оповещения о пожаре); - ООО «НР-ПРО» (по техническому обслуживанию и ремонту системы охранного телевидения).</p>	<p>Арендодателю в бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» направлено письмо (претензия) от 01.03.2023 исх.№18 о принятии безотлагательных мер, направленных на устранение нарушений Правил противопожарного режима РФ.</p> <p>07.03.2023 Получен ответ из БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» исх.№ 15/16-исх-250 от 07.03.2023 о выполнении устранений нарушений договора аренды в части ремонта системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, установки устройства для самозакрывания противопожарной двери в помещении электрощитовой и светового оповещателя «Выход».</p>
5	<p>В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии (по факту: при имитации пожарного извещателя на неисправность путём обрыва связи, включается оповещение о пожаре).</p>	<p>Арендатор АНО ЦСП «Шаг вперед» не имеет прямого отношения к обслуживающим организациям в виду отсутствия заключенных с ними договоров, а всего лишь компенсирует оплату по данным договорам арендодателю, который несет прямую ответственность за работоспособность системы пожарной безопасности и комплексное обслуживание пожарных водоемов, кранов, пожарных рукавов и т.д. и</p>	<p>Вместе с тем, сообщаем, что арендодателем в адрес АНО ЦСП «Шаг вперед» по запросу арендатора систематически направляются акты о проверке работоспособности систем охранно-пожарной сигнализации, акты испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода, акты проверки состояния пожарных водоемов, протоколы испытаний клапанов пожарных</p>
6	<p>В нарушение ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.1.3, п. 4.2.1.4 ГОСТ Р</p>		

<p>51089-97 «Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 7.2.1.1, п. 7.2.1.2, п. 7.2.1.3 ГОСТ Р 53325-2009.</p> <p>«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 5.2.1.6, п. 7.6.4.1 ГОСТ Р 53325-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», руководство по эксплуатации ППКП «Сигнал 20М» при переключении между вводами электропитания (отключения питания от сети 220В) отсутствуют отображения сигналов о неисправности на ППКП.</p>	<p>должен обеспечить их работоспособность на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договора аренды имущества № 1 от 12.10.2020 г. - договора аренды имущества № 2 от 26.07.2022; - договора о возмещении коммунальных услуг по содержанию имущества от 26.07.2022 №4. <p>Предмет договора аренды – предоставление за плату во временное владение и пользование помещения. Срок передачи имущества – 3 года. В размер арендной платы не включены расходы по содержанию имущества.</p>	<p>кранов на исправность и работоспособность.</p> <p>Данные акты в ходе проверки 09.02.2023 представителями надзорных ведомств не запрашивались.</p>
<p>7</p> <p>В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 помещение № 27 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>		<p>В соответствии с экспликацией к поэтажному плану строения данное помещение является туалетом, площадь относится к вспомогательной и передана в аренду АНО ЦСП «Шаг вперед» по договору аренды с 26.07.2022.</p>
<p>8</p> <p>В нарушение п. 12 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений</p>	<p>Помещение 25 не является складским помещением и не выделено в отдельную категорию под склад. На помещении отсутствуют опознавательные таблички, которые дают возможность принимать его за складское помещение.</p> <p>На момент проверки в помещении находилась гуманитарная помощь добровольцев для</p>	<p>В соответствии с экспликацией к поэтажному плану строения данное помещение является коридором, площадь относится к вспомогательной и передана в аренду АНО ЦСП «Шаг вперед» по договору аренды с 26.07.2022.</p> <p>В настоящее время помещение освобождено от гуманитарной помощи.</p>

	<p>производственного и складского назначения с обозначением их категорий (по факту: складское помещение № 25).</p>	<p>обеспечения жизнедеятельности получателей социальных услуг АНО ЦСП «Шаг вперед».</p>	
9	<p>В нарушение п. 60 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале учета огнетушителей АНО ЦСП «Шаг вперед» с 14.04.2021 ответственным за ПИБ в соответствии с приказом. В журнале указан эксплуатационный паспорт на каждый огнетушитель, номер, дата введения в эксплуатацию, место его установки, тип и марка, дата изготовления, а также результаты технического обслуживания и проверки огнетушителей с периодичностью 1 раз в квартал.</p>	<p>Данный журнал при проведении проверки 09.02.2023 представителем Пожнадзора не был востребован и соответственно не проверялся.</p>
10	<p>В нарушение п. 14, п. 24, п. 29 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарной двери помещения электрощитовой (по факту-устройство для самозакрывания отсутствует).</p>	<p>Арендатор АНО ЦСП «Шаг вперед» не имеет прямого отношения к обслуживающим организациям в виду отсутствия заключенных с ними договоров, а всего лишь компенсирует оплату по данным договорам арендодателю, который несет прямую ответственность за работоспособность системы пожарной безопасности и комплексное обслуживание пожарных водоемов, кранов, пожарных рукавов и т.д. и должен обеспечить их работоспособность на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договора аренды имущества № 1 от 12.10.2020 г. - договора аренды имущества № 2 от 26.07.2022; - договора о возмещении коммунальных услуг по содержанию имущества от 26.07.2022 №4. <p>Предмет договора аренды – предоставление за плату во временное владение и пользование.</p>	<p>07.03.2023 Получен ответ из БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» исх.№ 15/16-исх-250 от 07.03.2023 о выполнении устранения нарушений договора аренды в части ремонта системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, установки устройства для самозакрывания противопожарной двери в помещении электрощитовой и светового оповещателя «Выход».</p>
11	<p>В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 над 2-м эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход».</p>		
12	<p>В нарушение п. 84 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением</p>		

13	<p>Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 в номерах объекта защиты не вывешены планы эвакуации на случай пожара.</p> <p>В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 руководитель организации не обеспечил внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью), (по факту - журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует).</p>	<p>Срок передачи имущества – 3 года. В размер арендной платы не включены расходы по содержанию имущества.</p> <p>Арендодателю в бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» направлено письмо от 01.03.2023 исх.№18 о принятии безотлагательных мер, направленных на устранение нарушений Правил противопожарного режима РФ.</p>	<p>Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заведен, сведения обслуживающей организацией не внесены, ответа от арендодателя в отношении данного вопроса не поступило. У АНО ЦСП «Шаг вперед» отсутствуют прямые договорные отношения с подрядчиком, выполняющим данный вид работ. Повторно направлено письмо арендодателю от 30.03.2023 исх.32 для возможности устранения нарушений.</p>
14	<p>В нарушение п. 50 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, руководитель организации не обеспечил внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в части перекачки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водкоольцевых катушек.</p>	<p>Арендодателю в бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» направлено письмо от 01.03.2023 исх.№18 о принятии безотлагательных мер, направленных на устранение нарушений Правил противопожарного режима РФ.</p>	<p>Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заведен, сведения обслуживающей организацией не внесены, ответа от арендодателя в отношении данного вопроса не поступило. У АНО ЦСП «Шаг вперед» отсутствуют прямые договорные отношения с подрядчиком, выполняющим данный вид работ. Повторно направлено письмо арендодателю от 30.03.2023 исх.32 для возможности устранения нарушений.</p>
15	<p>Установлено, что на объекте не соблюдается питьевой режим. Питьевых бачков нет, посетителям разрешается принести бутылку воды, что является нарушением п.9.36 СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или</p>	<p>Заключение договора на поставку питьевой воды.</p>	<p>Заключен договор от 02.03.2023 №0203/23-7 на поставку питьевой воды с ИП Лукичева В.А., действующего на основании свидетельства о государственной регистрации 86/№002580112. Поставщик обязуется поставлять питьевую воду в многооборотных бутылках объемом 18,9 л. Качество товара соответствует действующим ГОСТам и ТУ и подтверждается сертификатами соответствия.</p>

16	<p>оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.</p> <p>В спальнях комнатах установлены двухъярусные кровати, в первой комнате S-20м3 установлено 10 кроватей, во второй S-24м3 установлено 18 кроватей, что является нарушением пп.9.10, 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.</p>	<p>АНО ЦСП «Шаг вперед» признана Минюстом Российской Федерации исполнителем общественных социально полезных услуг, о чем имеется специальное заключение Минюста РФ от 17.06.2021 №86/03-2847. Социально полезная деятельность АНО ЦСП «Шаг вперед» направлена на снижение преступности, профилактику бродяжничества и уменьшение распространения социально значимых заболеваний. В этой связи на исполнение негосударственного поставщика социальных услуг с 01.10.2020 года приняты государственные социальные услуги и организована работа в арендованном помещении (приюте для лиц без определенного места жительства). А именно по предоставлению услуг ночлега (не более 12 часов) в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 6 сентября 2014 года N 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Максимальная мощность – 30 койко-мест.</p>	<p>В холодное время года, уменьшение мощности приюта и количества мест является нецелесообразным и бесчеловечным. Целью АНО ЦСП «Шаг вперед» является - помочь максимальному количеству людей, буквально сохраняя их жизни и здоровье, особенно в холодное время года. Просим рассмотреть данное замечание, используя п.4.13 СП 35-1-7-2003 для домов ночного пребывания, так как в дневное время лица без определенного места жительства покидают помещение, и находятся в помещении строго 12 часов, с 19:00 до 07:00. Этим объясняется возможность использования двухъярусных кроватей. Считаем, что для сохранения жизни и здоровья людей, а также обеспечения санитарного благополучия жителей города путем изолирования лиц, склонных находиться в подвалах, подвалах, железнодорожном вокзале и других местах скопления бездомных людей, необходимо предоставлять услуги ночлега при максимальной нагрузке, в том числе используя данный вид кроватей. Иные нормы санитарного законодательства обеспечены в полном объеме и не нарушаются.</p>
17	<p>Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений не осуществляется, что не</p>	<p>В АНО ЦСП «Шаг вперед» имеется медицинская лицензия от 09.03.2021 Регистрационный номер лицензии: ЛО-86-01-003751; При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются</p>	<p>Заявление о проведении лабораторно-инструментальных исследований, испытаний в медицинском кабинете направлено в ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе направлено 03.03.2023 электронной почтой и согласовано посредством телефонной связи.</p>

	<p>соответствует п.2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.</p>	<p>следующие работы (услуги): -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.</p> <p>Направление заявления на проведение исследований (испытаний) проб (образцов) в ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе с просьбой провести лабораторно-инструментальные исследования, испытания в медицинском кабинете.</p>	<p>Дата испытаний пока не назначена, находится на согласовании в ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе. О результатах испытаний в Прокуратуру города будет направлена дополнительная информация с приложением результатов испытаний.</p>
18	<p>Обнаружено хранение просроченных медицинских препаратов первой необходимости в аптечке, что является нарушением п.12 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.08.2010 № 706н.</p>	<p>Штатная единица «Медицинская сестра» в настоящее время находится на вакансии. Лекарственные препараты без назначения медицинского работника получателям социальных услуг не выдаются. В экстренных случаях дежурными администраторами незамедлительно вызывается бригада скорой медицинской помощи.</p>	<p>Просроченные медицинские препараты первой необходимости уничтожены 09.02.2023 в присутствии представителей надзорных ведомств непосредственно во время проведения проверки.</p>
19	<p>О привлечении к ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушение федерального законодательства</p>	<p>Издание приказа о применении мер дисциплинарного взыскания</p>	<p>Издан приказ №1 от 03.03.2023 «О применении мер дисциплинарного взыскания» по отношению к администраторам Пономареву Н.В., Прокошеву Д.В., Овсянникову А.Д, Павловой И.Л., в виде замечания за неправильное ведение журналов инструктажей с получателями социальных услуг и хранение просроченных медицинских препаратов в аптечке первой помощи.</p>

 *А.Д. Петухова*

Согласовано:

Исполнитель: документовед Петухова А.Д.
89227984862